



Straż Miejska w Częstochowie

ul. Krakowska 80 bl. 3
42 – 202 Częstochowa
tel. 34 368 31 92, fax. 34 368 31 93
e-mail: smiejska@czestochowa.um.gov.pl

Nasz znak: SM-OOP.261.5.2.2016

Data 14.07.2016 r.

Informacja o planowanym zamówieniu - zaproszenie do złożenia ofert

Straż Miejska w Częstochowie

ul. Krakowska 80/blok 3, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3683192
adres strony internetowej zamawiającego: sm.czestochowa.pl
informuje, że planuje udzielić zamówienia na:

zakup, dostawę i montaż agregatu prądotwórczego trójfazowego mocy min. 24 kW (30kVA) dla Straży Miejskiej w Częstochowie

Sprzęt ma spełniać wymagania określone w specyfikacji użytkowo – technicznej, w załączniku nr 1.

Niniejsze zamówienie realizowane jest na podstawie **art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Świątowych Dni Młodzieży – Kraków 2016** (Dz.U. z 2016 r., poz. 393).

Oferty będą oceniane według kryterium:

Cena – 100 %

Termin wykonania zamówienia – **do dnia 24 lipca 2016 roku.**

Za spełnienie terminu wykonania zamówienia uznaje się dokonanie odbioru faktycznego przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.

Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego związane z organizacją Świątowych Dni Młodzieży, w przypadku gdy przebieg tego postępowania wskazuje, że niemożliwe będzie wykonanie zamówienia przed określonym w umowie terminem jego realizacji.

Oferty prosimy składać w formie pisemnej, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia, w terminie do dnia **18 lipca 2016 roku** do godziny **9.00** w siedzibie zamawiającego: **Straż Miejska w Częstochowie, ul. Krakowska 80 bl. 3, 42 - 200 Częstochowa, pok. 103.**

Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jednocześnie informujemy, iż przewiduje się możliwość przeprowadzenia negocjacji dot. warunków umowy z wybranymi Wykonawcami, bezpośrednio po upływie terminu składania ofert.

Załączniki:

1. Specyfikacja użytkowo – techniczna.
2. Druk oferty.

KOMENDANT
Straży Miejskiej
mgr Artur Holubczko

**Specyfikacja użytkowo – techniczna dotycząca zakupu, dostawy i montażu
agregatu prądowłórczego trójfazowego o mocy min. 24 kW (30kVA)
dla Straży Miejskiej w Częstochowie**

I. Przedmiotem zamówienia jest:

Agregat prądowłórczy trójfazowy, przeznaczony do pracy ciągłej, o mocy min. 24 kW w zabudowie zewnętrznej, przeznaczony do zasilania w wydzielonej instalacji elektrycznej sieci komputerowej systemu monitoringu wizyjnego Miasta Częstochowy, składającej się z: 15 stanowisk komputerowych, serwera sieciowego, macierzy dyskowej i urządzeń do teletransmisji sieciowej.

Wydzielona instalacja elektryczna posiada system SZR (z dostępem do szafy sterującej zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku).

II. Zakres zamówienia:

Dostawa i montaż agregatu prądowłórczego trójfazowego w wersji obudowanej wyciszonej – przeznaczony do pracy zewnętrznej spełniającego poniższe warunki:

1. rodzaj paliwa: olej napędowy,
2. klasa wykonania: G2,
3. prądnicą synchroniczną, bezszczotkową, ilość biegunów 4, regulacja napięcia elektroniczna, zawartość harmonicznych mniejsza niż 2%,
4. silnik: wolnossący diesel, 4 cylindrowy rzędowy, pojemność skokowa max 3,20 l, nominalna prędkość obrotowa 1500 obr/min, system chłodzenia cieczą, smarowanie ciśnieniowe, zużycie paliwa przy mocy ciągłej max. 8,3 l,
5. rozruch automatyczny przy współpracy z SZR zamawiającego (sygnał sterujący uruchomieniem, zatrzymaniem agregatu oraz informacją o ustabilizowaniu pracy agregatu-możliwością włączenia obciążenia,
6. obudowa: gabaryty maksymalne 2200 na 1100 na 1340 mm,
7. pojemność zbiornika paliwa min 120 litrów,
8. zasilacz buforowy do ładowania akumulatora agregatu.

III. Zakres prac instalatorskich:

Wykonanie niezbędnych koryt kablowych pomiędzy agregatem i SZR, położenie kabli zasilania potrzeb własnych, położenie kabla sterującego między agregatem i SZR, wykonanie niezbędnego utwardzenie podłoża trawiastego pod agregat w sposób zapewniający stabilne położenie i bezpieczną eksploatację agregatu.

IV. Pozostałe warunki zamówienia:

Urządzenie musi być fabrycznie nowe.

Gwarancja: 12 miesięcy

Zamawiający wymaga reakcji na zgłoszenie awarii w czasie 12 godzin od zgłoszenia.

Czas realizacji: **do dnia 24.07.2016r.**

KOMENDANT
Straży Miejskiej

mgr Artur Holubiczko

..... dnia

Straż Miejska w Częstochowie
ul. Krakowska 80 bl. 3
42-200 Częstochowa

fax: 34/368-31-92

email: smiejska@czestochowa.um.gov.pl

W odpowiedzi na zaproszenie nr SM-OOP.261.5.2.2016 2016 z dnia 14.07.2016 r.

.....
/nazwa i adres Wykonawcy, telefon, fax, NIP, REGON, e-mail/

oferujemy

**zakup, dostawę i montaż agregat prądowórczego trójfazowego
mocy min. 24 kW (30kVA) dla Straży Miejskiej w Częstochowie**

Sprzęt - typ model	Cena jednostkowa netto	Podatek VAT	Cena jednostkowa brutto	Ilość	Cena brutto
agregat prądowórczy trójfazowy o mocy min. 24 kW (30kVA) + montaż					
RAZEM					

słownie wartość oferty złotych brutto

Osoba upoważniona do negocjacji oferty

telefon adres email

.....
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Do oferty załączamy:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

.....
/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy